

Č.j. 201/2016

Praha 7.6.2016

OSVĚDČENÍ

Zkušebna E 36

Správa železnic, s.o., OŘ Brno
Správa elektrotechniky a energetiky, zkušebna VN

je způsobilá ke zkušební činnosti:

1. Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek
4. Rozbory izolačních olejů

v rozsahu, uvedeném v příloze.

Toto osvědčení bylo vydáno na základě posouzení zkušebny na místě komisí, určenou výborem AZVN. Navazuje na osvědčení č.j. 118/2011.

Platí za podmínek uvedených v příloze do

7.6.2021

Ing. Václav Aschenbrenner
předseda

Příloha : Rozsah zkušební činnosti

PŘÍLOHA – dodatek 1

k osvědčení o způsobilosti ke zkušební činnosti č.j. 201/2016 ze dne 7.6.2016,
vydaná dne 5.11.2016 na základě oznámení o změně vedoucího zkušebny.
Nahrazuje přílohu ze dne 7.6.2016

Rozsah činnosti zkušebny E 36 Správa železnic, s.o., OŘ Brno Správa elektrotechniky a energetiky, zkušebna VN

Číslo	Název a předmět zkoušky	Identifikace metody
1.	Zkoušky ochranných a pracovních pomůcek	MP-01; MP-02; MP-05
1.1	zkoušečky napětí	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-09, ČSN EN 61243; TNŽ 35 9700
1.2	fázovací soupravy	ZM-01 / PNE 35 9700 ČSN EN 61481, TNŽ 35 9700
1.3	manipulační tyče, záchranné háky	ZM-01 / PNE 35 9700, ZM-08, ČSN 35 9701, ČSN 35 9703, ČSN EN 61219, TNŽ 35 9700
1.4	dielektrické rukavice	ČSN EN 60903
1.7	uzemňovací a zkratovací soupravy	ZM-20, ČSN 35 9705, ČSN EN 61230
4.	Rozbory izolačních olejů	
4.9	určení průrazného napětí při síťovém kmitočtu	ZM - 04; ČSN EN 60156

Podmínky:

- Zkoušky a měření musí být vykonávány v souladu s aktuálním platným zněním uvedených norem a předpisů. Při používání příslušné normy je třeba vždy vycházet z takového vydání ČSN, které přejímá nejnovější vydání evropských nebo mezinárodních norem včetně jejich změn. Totéž platí i o zkušebních metodikách AZVN a interních předpisech.
- Rozsah činnosti je limitován výkonem a napětím zkušebních zdrojů. Všechny zkušební obvody, zkušební a měřicí metody musí odpovídat ČSN EN 60060-1, ČSN EN 60060-2
- Platnost osvědčení je podmíněna osobou vedoucího zkušebny, kterým je

pan Lukáš Mička

pracovník s kvalifikací podle § 8 vyhl. 50/78 Sb.

- Plánovaná změna vedoucího zkušebny byla oznámena komisi při kontrole zkušebny dne 2.6.2016. Komise provedla prověrku kvalifikace pana Lukáše Mička, který zastupoval vedoucího zkušebny.
- Rozšíření činnosti zkušebny je možné na základě oznámení výboru AZVN a následné kontroly zkušebny. Provede se dodatkem k této příloze.

Ing. Václav Aschenbrenner
předseda